

Communiqué de presse

Codolet, le 18 décembre 2008

SOCODEI

Incident dans l'installation CENTRACO

Le 26 novembre 2008, un audit de surveillance relatif au respect de la périodicité des essais de la Détection Alarme Incendie (DAI) a permis de constater que des détecteurs, qui devaient être testés semestriellement au titre des prescriptions techniques, ne l'étaient qu'annuellement. Les zones les plus sensibles de l'installation restaient cependant testées semestriellement. Une analyse rétrospective de la situation de tous les détecteurs a montré que leur taux de défaillance était inférieur à 1 pour 1000.

Cet écart a été déclaré immédiatement à l'Autorité de Sûreté qui, après analyses complémentaires, a demandé à la Direction de SOCODEI de reclasser cet événement au niveau 1 de l'échelle INES*. Pour CENTRACO il s'agit du 1^{er} événement de niveau 1 de l'année 2008.

**Echelle INES (International Nuclear Event Scale) : échelle internationale des événements nucléaires graduée de 1 à 7.*

SOCODEI est une filiale du groupe EDF. Situé à Codolet dans le Gard, son site CENTRACO assure le traitement et le conditionnement des déchets de faible activité, par fusion ou incinération, issus de la maintenance et de la déconstruction des installations nucléaires, des hôpitaux et des laboratoires de recherche. SOCODEI propose un service global à ses clients : de la collecte du déchet sur les sites de production jusqu'à l'acheminement du déchet ultime vers les lieux de stockage de l'ANDRA.

Pour plus d'informations : www.socodei.fr